



Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Bombas de Recalque	4,60	100,00	4,60
Fogões elétricos	2,22	100,00	2,22
Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos)	25,67	24,00	6,16
Secadora de roupas, forno elétrico, máquinas de lavar louça e forno micro-ondas	1,69	0,70	0,01
Uso Específico	9,70	100,00	9,70
		TOTAL	22,69

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (kVA)	Demanda (kVA)
Bombas de Recalque	4.60	100.00	4.60
Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos)	10.60	24.00	2.42
Uso Específico	6.20	100.00	6.20
		TOTAL	13.21

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL




OBRA: REFINATO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PROPRIETÁRIO: Refinatório Industrial de Alimentos Ltda

RESP. TÉCNICO: _____

CONTEÚDO: Diagramas unifilares e quadro de demanda:
QD Principal;
QD Secundário;
QD Interior;

PROJ.: Eng. Lucas Takeda Tanaka

DIC.: _____

UNIDADE: _____ mm ESCALA: 1/50 ART Nº: 0000000000

NÚMERO: _____

DETALHE: Elétrico

FOLHA: 07 de "N10"